



SV: Rundhaug - trenger enkel bekreftelse/notat

Fra lars@oftedahl.no <lars@oftedahl.no>

Dato ti. 28.10.2025 13:29

Til Mona Agnete Fågelklo Salvanes <mona@arkipelet.no>

Kopi 'Olav Askeland' <olav@bygg-askeland.no>; Thomas Brekke <thomas@arkipelet.no>

Hei.

Uttalelse vedr. flytting av bod.

Jeg bekrefter at flytting av bod vil medføre svært små endringer i støybildet sammenlignet med det som ligger til grunn for støysonekart X03 i rapport av 15.12.2023. Betingelsen er at det etableres en skjerm på ca. 5,6 m lengde i vest, svarende til den avstand boden flyttes. Akkurat slik nye tegninger viser. Jf. figur 3 i 11407_251020_Følgebrev endring.pdf fra Arkipelet AS. Høyden på skjermen må være lik gesimshøyde på boden. Foreslått skjerm i nord, ved det nordøstlige hjørnet av boden i X03, kan da droppes.

Mvh

Lars Oftedahl

Sivilingeniør akustikk

ApiAku Lars Oftedahl

Festningsveien 6, 1368 Stabekk

lars@oftedahl.no

Tlf +47 911 86 026

Foretaksregisteret 971 454 989 MVA

Fra: Mona Agnete Fågelklo Salvanes <mona@arkipelet.no>

Sendt: mandag 27. oktober 2025 16:02

Til: Lars <lars@oftedahl.no>

Kopi: Olav Askeland <olav@bygg-askeland.no>; Thomas Brekke <thomas@arkipelet.no>

Emne: Rundhaug - trenger enkel bekreftelse/notat

Viser til hyggelig samtale. Jf. pkt. 3 i vedlagt dokument *Følgebrev endring*, ber om at du ser over og bekrefter at den nye situasjonen med støyskjermer etter flytting av bod er tilsvarende/tilstrekkelig ift. den skjerming som ble avklart i rapporten som dere utarbeidet for nå gjeldende plan.

Har avklart med Olav Askeland (på kopi) at du fakturerer til Askeland Eiendomsutvikling AS.

Med vennlig hilsen

Mona Agneta Fågelklo Salvanes

Senior arealplanlegger

M: +47 413 67 096

ARKIPELET

www.arkipelet.no